

PREGÃO 058/2011

PERGUNTAS

- Altura: No descritivo do objeto a altura solicitada é de 2.700mm, porém utilizando o passo de 325 (necessário para o tamanho da caixa) só será possível utilizar 7 prateleiras por face ao invés de 8 prateleiras, tendo uma redução de 144 metros lineares na capacidade total do armazenamento, mudando de 1150 para 1006 metros lineares;

- Largura: O móvel descrito possui uma largura de 429mm e há também o fato de não ser considerado a borracha de vedação, sendo assim teremos uma diferença de 400mm no total do arquivo deslizante em questão.

Certo de sua compreensão neste caso, aguardo sua resposta a tempo de participarmos deste certame.

RESPOSTAS

A COPELI,

Seguem os esclarecimentos solicitados:

- 1) A altura considerada para acomodar as caixas do arquivo, que possuem 285 mm de altura, é de 300 mm, conforme projeto. Desta forma, a altura aproximada de 2700 mm é suficiente para o armazenamento solicitado de aproximadamente 1150 metros lineares.**
- 2) A largura considerada no projeto é aproximada. Desta forma, há uma margem de segurança para sua instalação, conforme dimensões do local de instalação.**

Cabe informar que os projetos, com dimensões e detalhes do conjunto, conforme Item 2 do Anexo 2 (Especificações), são orientativos. A capacidade de armazenamento também é aproximada. Desta forma, sugerimos que o licitante vistorie o local de instalação do arquivo para melhor adequação do seu projeto.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

