



SENADO FEDERAL  
Secretaria de Infraestrutura – SINFRA

Memo. 09/2014 – COOBRA/SINFRA

Em 14 de outubro de 2014.

Ao Senhor Diretor da SINFRA

Assunto: **Análise documentação técnica referente ao Pregão Eletrônico nº100/2014.**

Referência: **Processo 0200.007285/2014-67**

1. O Pregoeiro do Senado Federal, via memorando, encaminha o processo 0200.007285/2014-67 para que a COOBRA avalie se os produtos ofertados atendem as especificações técnicas exigidas no edital.

2. Com esse fim, apresentamos as seguintes observações:

**Grupo 1 - ATUAL METALURGICA DE PRECISÃO LTDA - EPP.**

- Não foi apresentada documentação técnica ou catálogo comercial indicando o atendimento às especificações técnicas.
- O site do fornecedor (<http://esferalumiere.com.br/>) não contém nenhuma informação.
- Dessa forma, solicita-se o catálogo do fabricante, e a indicação precisa do modelo ofertado.
- Caso o produto seja feito sob medida, solicita-se o envio de amostras.

**Grupo 2 - CENTROFIX DE NITERÓI COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP.**

- Só foi apresentada a marca do produto fornecido, e não o modelo.
- Não foi apresentada documentação técnica ou catálogo comercial indicando o atendimento às especificações técnicas.
- Em relação ao item 41:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Walsyva), o produto com código 380021 atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 42:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Belenus), existem produtos que atendem as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 43:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Walsyva), não foi encontrado produto que atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.



## SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura – SINFRA

- Em relação ao item 44:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Walsyva), não foi encontrado produto que atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 45:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Fischer), o produto com código 600338 atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 46:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Fischer), o produto com código 600336 atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 47:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Walsyva), não foi encontrado produto que atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 48:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Walsyva), não foi encontrado produto que atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação ao item 49:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Walsyva), não foi encontrado produto que atende as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.

### **Grupo 3 – RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.**

- Só foi apresentada a marca do produto fornecido, e não o modelo.
- Não foi apresentada documentação técnica ou catálogo comercial indicando o atendimento às especificações técnicas.
- Em relação aos itens 50, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Carbinox), os eletrodutos galvanizados a fogo tem espessuras de parede diferentes das mínimas listadas no edital. Elas não atenderiam as especificações técnicas. Não foram encontrados menções de produtos que atendem as especificações.



## SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura – SINFRA

- Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação aos itens 53, 58, 63:
  - Não foi encontrado o site ou catálogo do fornecedor.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.
- Em relação aos itens 54, 64:
  - Em consulta ao site do fornecedor (Thelmar), existem produtos que atendem as especificações técnicas do edital.
  - Dessa forma, solicita-se a indicação do modelo do produto efetivamente ofertado, bem como sua documentação técnica.

### **Grupo 4 – INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI - EPP**

1. Só foi apresentada a marca do produto fornecido, e não o modelo.
2. Não foi apresentada documentação técnica ou catálogo comercial indicando o atendimento às especificações técnicas.
3. O site do fornecedor (<http://www.interlabel.com.br/>) não contém nenhuma informação.
4. Dessa forma, solicita-se o catálogo do fabricante, e a indicação precisa do modelo ofertado.
5. Caso o produto seja feito sob medida, solicita-se o envio de amostras.

### **Grupo 6 – CABLEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA**

1. Não foi apresentada documentação técnica ou catálogo comercial indicando o atendimento às especificações técnicas.
2. Não foi encontrado o site do fornecedor.
3. A consulta ao site do INMETRO indicou somente produtos que desse fabricante que **não atendem** as especificações técnicas.
4. Dessa forma, solicita-se o catálogo do fabricante, e a indicação precisa do modelo ofertado.
5. Além disso, os atestados não demonstram o fornecimento de condutores compatíveis com as especificações técnicas.

### **Grupo 7 – AG TECH SISTEMAS LTDA - ME**

1. Esse produto é fabricado sob medida. Dessa forma, o pleno atendimento as especificações técnicas dependerá do projeto, a ser apresentado pelo fabricante após a contratação, conforme item 1.1.6, 1.2.7 e 1.3.7 do Edital.
2. A empresa apresentou documentação técnica de parte do material a ser utilizado na solução ofertada.
3. A lista de materiais apresentada indica que o material a ser utilizado atende as especificações técnicas.
4. Dessa forma, a solução apresentada pela empresa atende as especificações do edital.



SENADO FEDERAL  
Secretaria de Infraestrutura – SINFRA

**Grupo 8 - BRÁSIDAS EIRELI - ME**

Item 89 – Brasidas

1. A empresa deve apresentar amostra do carpete.

Item 90 – Brasidas

1. Solicitar apresentação de amostra do adesivo de contato.

**Item 91 – TOTAL-FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - ME**

1. A descrição e a documentação técnica apresentada indica que o produto é o Nelson PSW Firestop Pillow AA478. Porém, a marca/modelo indica FyreWrap.
2. Dessa forma, solicita-se a confirmação do modelo do produto efetivamente ofertado. Caso seja o Nelson PSW Firestop Pillow AA478, o produto atende as especificações técnicas do edital.

**Item 92 – JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

1. Só foi apresentada a marca do produto fornecido, e não o modelo.
2. Não foi apresentada documentação técnica ou catálogo comercial indicando o atendimento às especificações técnicas.
3. No site do fabricante indicado (<http://www.sibratec.ind.br/>), **não foram** encontrados produtos que atendem as especificações técnicas.

Atenciosamente,

**Armando Leite Barbosa Pamplona**  
Analista Legislativo/ Engenharia Civil - COOBRA

Em 16 de outubro de 2014

De acordo.

À **COPELI**, para prosseguimento do certame licitatório.

**Luciano de Souza Gomes**  
Diretor da SINFRA