

Felipe Guimaraes Cortes

De: Thiago Andrade Godoi (PGR) <thiagoagodoi@mpf.mp.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 20:00
Para: Felipe Guimaraes Cortes
Cc: pgr-sea@mpf.mp.br
Assunto: Re: Pregão Eletrônico nº 109/2023 do Senado Federal - Diligência quanto a atestado apresentado pela empresa Climática Engenharia

Você não costuma receber emails de thiagoagodoi@mpf.mp.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezado, Felipe.

Favor desconsiderar as informações prestadas anteriormente.

Em tempo, o chefe da unidade de manutenção me informou que a CAG 1 possui 1050 TR e a CAG 2 possui 90 TR.

Desde já, agradeço pela atenção dedicada.

Thiago Andrade Godoi

Assessor-chefe

Analista - Eng. Civil

Secretaria de Engenharia e Arquitetura - SEA

Ministério Público Federal

Tel: [\(61\) 3105-8268](tel:(61)3105-8268) / [98432-6958](tel:98432-6958)

Em sex., 22 de dez. de 2023 às 17:39, Felipe Guimaraes Cortes <felipec@senado.leg.br> escreveu:

Prezado Thiago, boa tarde!

A pedido do órgão técnico, poderia informar, por gentileza, se há outra CAG envolvida no referido contrato, já que na resposta você menciona a CAG1?

Obrigado,

Atenciosamente,

Felipe Guimarães Côrtes

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações



De: Felipe Guimaraes Cortes

Enviada em: sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 16:21

Para: Thiago Andrade Godoi (PGR) <thiagoagodoi@mpf.mp.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 109/2023 do Senado Federal - Diligência quanto a atestado apresentado pela empresa Climática Engenharia

Caro Thiago, boa tarde!

Muito obrigado pelas informações.

Atenciosamente,

Felipe Guimarães Côrtes

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3028



De: Thiago Andrade Godoi (PGR) <thiagoagodoi@mpf.mp.br>

Enviada em: sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 16:19

Para: Felipe Guimaraes Cortes <felipec@senado.leg.br>

Cc: pgr-sea@mpf.mp.br

Assunto: Re: Pregão Eletrônico nº 109/2023 do Senado Federal - Diligência quanto a atestado apresentado pela empresa Climática Engenharia

Você não costuma receber emails de thiagoagodoi@mpf.mp.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezado Felipe,

Em consulta à equipe de engenharia mecânica, a CAG1 possui capacidade de 1500 TR.

Desde já, agradeço pela atenção dedicada.

Thiago Andrade Godoi

Assessor-chefe

Analista - Eng. Civil

Secretaria de Engenharia e Arquitetura - SEA
Ministério Público Federal

Tel:(61) [3105-8268](tel:3105-8268) / [98432-6958](tel:98432-6958)

Em sex., 22 de dez. de 2023 às 15:17, Felipe Guimaraes Cortes <felipec@senado.leg.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Sou Agente de Contratação do Senado Federal e estou conduzindo o Pregão Eletrônico nº 109/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de operação e manutenção dos sistemas de ar-condicionado.

A atual empresa convocada é a Climática Engenharia, que apresentou um atestado de capacidade técnica emitido por esse órgão, relativamente ao Contrato nº 1/2019 (vide anexo).

Para fins de confirmação da capacidade técnica exigida em edital, o órgão técnico responsável pela demanda dentro do Senado (Secretaria de Infraestrutura), solicitou diligência no sentido de esclarecer o seguinte ponto:

- Qual a capacidade nominal em TR do sistema de ar-condicionado com refrigerante secundário (expansão indireta) que foi objeto de manutenção e operação no âmbito do contrato 01/2019?

Agradeço antecipadamente pelo auxílio.

Atenciosamente,

Felipe Guimarães Côrtes

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3028

