



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.117
VÁLIDO

Validade: 30/06/2026

Nº. do Processo: 14021.157065/2021-25

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO BLUSÃO

Descrição: Blusão confeccionada em meta-aramida, para-aramida e fibra antiestética, com acabamento em Rip Stop, barreira de vapor formada por feltro spunlace de aramida laminado com filme respirável de PTFE e barreira térmica formada por feltro agulhado de aramida costurado em matelassê com tecido de aramida e viscose antichamas. Faixas refletivas no tórax e nas mangas, reforço no cotovelo em malha de aramida com revestimento em silicone antichamas, fechamento frontal com zíper e velcro, bolso para rádio, porta lanterna com passante e dois bolsos inferiores com tampa.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DE ESTRUTURAS.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS FLORESTAIS.

Observação: Os níveis de desempenho para EN 469:2005(E) variam de 1 (um) a 2 (dois), sendo 2 (dois) o melhor resultado. O EPI obteve resultados de níveis de desempenho Xf2 Xr2 Y2 Z2, em que: Xf2 - calor convectivo; Xr2 - calor radiante; Y2 - Resistência à penetração de água; Z2 - Resistência ao vapor de água.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: "BLUSÃO DE COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL SOS 2500".

Tamanhos: P, M, G, GG, EG e EGG.

Cores: Preta.

Normas técnicas: BS EN 469:2005/A1:2006

Laudos:

Nº. Laudo: 1 123 234-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

CNPJ: 03.928.511/0001-66 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2

Bairro: JARDIM DAS AMERICAS

CEP: 81530434

Cidade: CURITIBA

UF: PR