

## Ricardo Paoliello Palet

---

**De:** Lauro Borges Pereira (SGA) <lauro@aneel.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 28 de julho de 2026 16:26  
**Para:** Felipe Brandão Cavalcanti  
**Cc:** COEMAN - Coordenação de Eng de Manutenção Eletromecânica; Pedro Madeira Palácio (SGA)  
**Assunto:** ENC: Senado Federal — Confirmação de informações do Atestado de Capacidade Técnica — Contrato nº 55/2020-SGA/ANEEL  
**Anexos:** 1- EDITAL PE 15-2020 Manutencao Predial.pdf

Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de lauro@aneel.gov.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezado Felipe,

Seguem as respostas.

Att.

**Lauro Borges Pereira**

Gerente de Serviços Administrativos e Infraestrutura Predial  
Superintendência de Gestão Administrativa, Financeira e de  
Contratações – SGA  
Telefone: (61) 2192-8451

[www.gov.br/aneel](http://www.gov.br/aneel)



---

**De:** Pedro Madeira Palácio (SGA) <pedropalacio@aneel.gov.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 28 de Julho de 2026 16:19

**Para:** Lauro Borges Pereira (SGA) <lauro@aneel.gov.br>

**Assunto:** RES: Senado Federal — Confirmação de informações do Atestado de Capacidade Técnica — Contrato nº 55/2020-SGA/ANEEL

Seguem as respostas:

1. As subestações transformadoras relacionadas no atestado (uma de 1.500 kVA, duas de 750 kVA e uma de 300 kVA, todas 13.800/380-220 V) são de propriedade da ANEEL e de sua responsabilidade de manutenção, ou pertencem à distribuidora local?

São todas de propriedade da ANEEL e de nossa responsabilidade de manutenção, mas atualmente só temos duas: uma de 1.500 kVA e uma de 750 kVA, as demais foram desativadas. De toda sorte, todas estavam no escopo inicial do Contrato nº 55/2020, vide edital em anexo, pgs. 67 a 69.

2. Essas subestações - incluindo os equipamentos de média tensão relacionados no atestado (chaves seccionadoras e disjuntor de 13,8 kV) - integravam o escopo dos serviços executados pela Engemil no âmbito do Contrato nº 55/2020-SGA/ANEEL?  
Sim, vide resposta anterior.

3. Qual a modalidade de fornecimento de energia contratada junto à distribuidora (Neoenergia Brasília) para as edificações do complexo: entrega em média tensão (13,8 kV, subgrupo A4) ou outra modalidade (por exemplo, AS, com entrega em baixa tensão)?  
Entrega em média tensão, subgrupo A4, conforme abaixo:

| DADOS DE FATURAMENTO PARA O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |                 |                            |                     |                                         |                         |                  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Subgrupo tarifário                                         |                 | Opção Modalidade tarifária |                     | Classe de consumo                       |                         | Subclasse        |  |
| A4                                                         |                 | Horária Verde              |                     | Poder Público                           |                         |                  |  |
| POSTO TARIFÁRIO PONTA                                      |                 |                            |                     | HORARIO RESERVADO                       |                         |                  |  |
| Normal                                                     |                 | Horário de verão           |                     | Normal                                  |                         | Horário de verão |  |
| 18:00 até 21:00                                            |                 | -                          |                     | Complementar ao Horário de Ponta        |                         | -                |  |
| HORÁRIO CAPACITIVO                                         |                 |                            |                     | HORÁRIO INDUTIVO                        |                         |                  |  |
| Normal                                                     |                 | Horário de verão           |                     | Normal                                  |                         | Horário de verão |  |
| 00h00 até 06:00                                            |                 | -                          |                     | Complementar ao Capacitivo              |                         | -                |  |
| HORÁRIO INTERMEDIÁRIO                                      |                 |                            |                     | ATIVIDADE PRINCIPAL UNIDADE CONSUMIDORA |                         |                  |  |
| Normal                                                     |                 | Horário de verão           |                     |                                         |                         |                  |  |
| 17:00 às 18:00 e 21:00 às 22:00                            |                 | -                          |                     |                                         |                         |                  |  |
| Irrigante/Aquicultor                                       |                 |                            |                     | Art. 184 ReN. 1000/2021                 |                         |                  |  |
| MUSD Único (kW)                                            | MUSD Ponta (kW) | MUSD Fora Ponta (kW)       | Transformação (kVA) | Art. 121 ReN. 1000/2021                 | Mini/Micro Geração (kW) |                  |  |
| 840                                                        |                 |                            | 100                 |                                         | NÃO                     |                  |  |

Atenciosamente,

**Pedro Madeira Palácio**  
Coordenador de Manutenção e Segurança Predial  
Superintendência de Gestão Administrativa, Financeira e de Contratações – SGA  
Telefone: (61) 2192-8386

[www.gov.br/aneel](http://www.gov.br/aneel)



**De:** Felipe Brandão Cavalcanti <[felipeb@senado.leg.br](mailto:felipeb@senado.leg.br)>

**Enviado:** terça-feira, 28 de julho de 2026 10:43

**Para:** Lauro Borges Pereira (SGA) <[lauro@aneel.gov.br](mailto:lauro@aneel.gov.br)>

**Cc:** COEMAN - Coordenação de Eng de Manutenção Eletromecânica <\_>

**Assunto:** Senado Federal — Confirmação de informações do Atestado de Capacidade Técnica — Contrato nº 55/2020-SGA/ANEEL

Prezado Sr. Lauro Borges Pereira,

Conforme contato telefônico, a Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal analisa o Atestado de Capacidade Técnica emitido por essa Agência (documento SEI nº 0209895 — Processo nº 48500.903317/2020-45), referente ao Contrato nº 55/2020-SGA/ANEEL, firmado entre a ANEEL e a empresa Engemil para a prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial.

Solicitamos a gentileza de confirmar as seguintes informações indicadas no atestado:

1. As subestações transformadoras relacionadas no atestado (uma de 1.500 kVA, duas de 750 kVA e uma de 300 kVA, todas 13.800/380-220 V) são de propriedade da ANEEL e de sua responsabilidade de manutenção, ou pertencem à distribuidora local?
2. Essas subestações - incluindo os equipamentos de média tensão relacionados no atestado (chaves seccionadoras e disjuntor de 13,8 kV) - integravam o escopo dos serviços executados pela Engemil no âmbito do Contrato nº 55/2020-SGA/ANEEL?
3. Qual a modalidade de fornecimento de energia contratada junto à distribuidora (Neoenergia Brasília) para as edificações do complexo: entrega em média tensão (13,8 kV, subgrupo A4) ou outra modalidade (por exemplo, AS, com entrega em baixa tensão)?

Agradecemos desde já a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Felipe Brandão Cavalcanti**

Chefe do Serviço de Gestão de Energia Elétrica

Coordenação de Engenharia de Manutenção

Senado Federal | Secretaria de Infraestrutura

Via N2 - Bloco 14 | 70165-900 - Brasília - DF

Telefone: (61) 3303-2048