

Suzana Martins Mendes

De: SEMAIN - Serviço de Manutenção Industrial
Enviado em: segunda-feira, 28 de setembro de 2026 12:21
Para: COPEL - Licitações
Assunto: RES: PE 90082/2026: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER - ITEM 66

Prezada Suzana, boa tarde!

Analizamos a proposta apresentada pela empresa VEAR Tecnologia Ltda. para o item 66 – Inversor de frequência e identificamos alguns pontos para os quais gostaríamos de solicitar esclarecimentos e documentação complementar.

A empresa informa em sua proposta o fornecimento do inversor WEG, modelo CFW500E49P0T4 + CRS485-B. 3. PROPOSTA ITEM 66

Entretanto, verificamos que o folder técnico encaminhado juntamente com a proposta não apresenta o modelo CFW500 ofertado, ou pelo menos não foi localizado por esta unidade técnica. O documento apresentado refere-se à linha de Soft-Starters WEG (SSW05, SSW07/08 e SSW900), não sendo possível, a partir dele, conferir as características técnicas do inversor indicado na proposta.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, que a empresa encaminhe o folder, catálogo ou ficha técnica específica do modelo CFW500E49P0T4 ofertado, de modo a possibilitar sua adequada conferência.

Solicitamos também que a empresa esclareça e/ou demonstre na documentação técnica o atendimento às características requeridas para o item 66, especialmente quanto à potência de 22 kW; tensão de entrada de 380 a 480 V; corrente de entrada e de saída; quantidade de entradas e saídas digitais e analógicas; unidade externa de controle equivalente à TU5 ControlBox; bem como o fornecimento de resistência de frenagem e indutor de saída.

Observamos ainda que a proposta registra “potência nominal: 40”, sem indicação da respectiva unidade, enquanto a especificação técnica do item prevê potência de 22 kW. Assim, pedimos também que a empresa esclareça essa informação e, se necessário, proceda ao respectivo ajuste na proposta.

Atenciosamente

Adriano Junior

Núcleo de Gestão da Produção

NGPROD/SEGRAF – Senado Federal

SEGRAF – Secretaria de Editoração e Publicações

Il Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Brasília DF

Telefone: +55 (61) 3303-3783 (Whatsapp) 



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2026 18:54

Para: SEMAIN - Serviço de Manutenção Industrial <semain@senado.leg.br>; Adriano Lucio da Silveira Junior <adriano.silveira@senado.leg.br>; NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>

Assunto: PE 90082/2026: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER - ITEM 66

Caros colegas ,bom dia!

Encaminho a documentação apresentada pela empresa **VEAR TECNOLOGIA** no âmbito do item 66 do **PE 90082/2026 (Contratação 230.2026)**:

Informo que a sessão pública foi suspensa para análise da documentação e sua reabertura agendada para **terça-feira, 29/09/2026 às 8h.**

Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo a reabertura conforme a necessidade de vocês.

Desde já agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3028

